Vezeték jele:	V 2-0 030/2 hrsz.	V 2-0 0197/25 hrsz.	V 2-0 0197/62 hrsz.
Vezeték helye, akna jele:	V.1 V.2		V.3 V.4

137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
HOSSZ-SZELVÉNY
M 1:100
M 1:250
0,00m Kiállás a meglévő gerincből T-idom+tolózárral 0+000
T-D200/160 KPE
csf.~126,40
1,20m D160 PE, vízszintes iránytörés 90°
15,31m D160 PE, vízszintes iránytörés 4,86°
anyagában hajlítva, csf.:126,55
22,30m Acél osztott védőcső
Φ610x11mm 5,00fm
0+025,00
49,25m D160 PE, vízszintes iránytörés 90°
0+050,00
0+075,00
93,08m Acél osztott védőcső
Φ610x11mm 5,00fm
0+100,00
0+125,00
0+150,00
0+175,00
0+200,00
0+225,00
0+250,00
0+275,00
291,84m D160 PE, vízszintes iránytörés 90°
300,00m D160 PE, összekötés a meglévő hálózattal
0+300,00
127,85
127,67
127,37
127,26
127,42
22,30m FGSZ GÁZVEZETÉK (503 AJKA - GYŐR DN400)
csőtető 125,27
28,55m FGSZ HÍRKÖZLŐ FÖLDKÁBEL
(R-00190 LOVÁSZPATONA-TÖLTÉSTAVA)
79,00m FGSZ HÍRKÖZLŐ FÖLDKÁBEL
(R-00190 LOVÁSZPATONA-TÖLTÉSTAVA)
93,08m FGSZ GÁZVEZETÉK (503 AJKA - GYŐR DN400)
csőtető 125,70

Terepszint: meglévö	127,85	127,85	127,85	127,67	127,55	127,26	127,42	127,93	128,22	128,57	128,59	128,59
Terepszint: tervezett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csapszekrényszint:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csőtengely: (mBf.)	126,55	126,54	126,42	126,37	126,16	125,98	126,16	126,63	126,91	127,14	127,26	127,30
Egyes hossz:	1,20	14,11	6,99	26,95	43,83		45,42	67,50	56,40	29,44	8,16	
Folyamatos hossz:		1,20	15,31	22,30	49,25		93,08				291,84	300,00
Épül összesen:	300,00fm D160x9,5 PE100 SDR17 PN10											

JELMAGYARÁZAT:

— — —	Meglévő terep
▬	Tervezett gerinc
▨	Tervezett homok ágyazat
―	Tervezett terep

Az építés során az anyagokra, technológiákra és kivitelezésre vonatkozó műszaki előírások, alkalmazástechnikák, beépítési útmutatók ill. szabványok kötelezőek.
Közművek környezetében és védőtávolságain belül csak kézi földmunka végezhető.
A terveken szereplő méreteket, adatokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni szükséges!
Amennyiben a tervtől való eltérés tapasztalható, arról a tervezőt és a műszaki ellenőrt értesíteni kell!
Kivitelező a terv kivitelezésénél minden balesetelhárító és egészségvédő-, óvórendszabályt betartani köteles! Külön figyelem fordítandó a közlekedés biztonságára!

Ez a terv a Talent Plan Kft. szellemi tulajdona, melyet szerzői jog véd.

T·P
TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel: (96) 418-373
email:talent_plan@arrabonet.hu web: http://www.talent-plan.hu

TERVEZŐ: Miklósi Attila KÉ-K 08-0513	MEGBIZÓ: HAMILTONBAU KFT. 9025 Győr, Szarvas utca 25. fsz. 1.	DÁTUM: 2026.07.
TERVEZŐ:		LÉPTÉK: M=1:500
SZERKESZTŐ:	MEGBIZÁS TÁRGYA: Nyúl, 82. sz. út melletti új lakóterület közlekedés- és közműépítés engedélyezési és kiviteli terve	MUNKASZÁM: 25118
RAJZOLÓ:		TERVFAJTA: engedélyezési és kiviteli terv
EGYEZTETŐK:	RAJZ MEGNEVEZÉSE: VÍZVEZETÉK HOSSZ-SZELVÉNYE V 2-0	RAJZSZÁM: MK-14
TERVELLENŐR:		